

УТВЕРЖДАЮ:

Директор ГБОУ СОШ им. Н.Т. Кукушкина с. Савруха

В.Н. Карманова/

« 26 » февраля 20 20 г.



**АНКЕТА ОБСЛЕДОВАНИЯ № _____ от « _____ » _____ г.
ПРИОРИТЕТНОГО СОЦИАЛЬНО-ЗНАЧИМОГО ОБЪЕКТА О ЕГО ДОСТУПНОСТИ
ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ДРУГИХ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ**

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя общеобразовательная школа имени Почётного гражданина Самарской области Николая Тимофеевича Кукушкина с. Савруха муниципального района Похвистневский Самарской области (ГБОУ СОШ им. Н.Т. Кукушкина с. Савруха)

(полное юридическое наименование объекта)

Юридический адрес: 446461, Российская Федерация, Самарская область, Похвистневский район, с. Савруха, ул.

Центральная усадьба, д. 31 тел 8(84656)57639, savgucha63@mail.ru Директор Карманова Валентина Николаевна

(почтовый адрес, телефон, факс, E-mail, Ф.И.О. и должность руководителя)

Фактический адрес: 446461, Российская Федерация, Самарская область, Похвистневский район, с. Савруха, ул.

Центральная усадьба, д. 31Б

1. **Наименование населенного пункта:** с. Савруха

2. **Ведомственная принадлежность:** Министерство образования и науки Самарской области

3. **Вид деятельности** образование

(государственное (муниципальное) управление, здравоохранение, социальное обслуживание, образование, культурно-досуговая деятельность, организация временного проживания, сервисное обслуживание, транспортное обслуживание, прочие)

4. **Форма собственности объекта** муниципальная

(федеральная, областная, муниципальная, частная)

5. **Объем предоставляемых услуг** 122

(количество обслуживаемых посетителей/день, вместимость)

6. **Размещение объекта** отдельно стоящее, 2 этажа (все 2 этажа), кирпичное здание, перекрытие железобетон, крыша – железо

(отдельно стоящее; встроенное; пристроенное; количество этажей в здании; занимаемый организацией этаж; базовый материал несущих конструкций; материал лестниц (кирпич, бетон, пенобетон, дерево и др.).

7. Количество и назначение входов 1 (основной), 2 (запасных)

8. Год постройки 1974

9. Год последней реконструкции 2014

Описание маршрута следования к объекту:

Расстояние до объекта от остановки транспорта, м			
Вид транспорта, номер маршрута, название остановки			
Наличие переходов на пути следования от остановки		нет	
Регулируемые переходы	нет	со звуковой сигнализацией	нет
Нерегулируемые переходы	нет		
Внеуличные переходы	нет	с пандусом	нет
		с подъемником	нет
Тактильные указатели	нет		
Перепады высоты на пути движения	более 1,5 см более 4 см	Съезды с уклоном более 10%	нет
Открытые лестницы	нет	Пандусы с уклоном более 8%	нет
Поручни на лестницах			

№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категории инвалидов	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Условия при условной доступности
1	2	3	4	5	6	7

1. ТЕРРИТОРИЯ, ПРИЛЕГАЮЩАЯ К ОБЪЕКТУ (при наличии)						
1.1. Вход на территорию (при наличии ограждения):						
да						
	Ширина прохода, калитки	$\geq 1,2$ м	1,0м	К, О		$\geq 0,9$
	*Информация об объекте	наличие	+	К, О, С, Г		
1.2. Путь к главному (специализированному) входу в здание (для доступа в зону оказания услуг):						
	*Указатели направления движения	наличие	нет	К, Г		
	Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения	$\geq 2,0$ м	2м	К		
	Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения в условиях сложившейся застройки в пределах прямой видимости; Для обеспечения возможности разезда через каждые 25 м горизонтальные площадки (карманы)	$\geq 1,2$ м не менее 2,0 x 1,8 м	нет нет	К		
	Тактильная полоса перед съездом	$> 0,8$ м	нет	С		
	Тактильная полоса перед лестницей	$> 0,8$ м	нет	С		
	Тактильная полоса перед препятствием на тротуаре	$> 0,8$ м	нет	С		
	Ширина тактильной полосы	0,5-0,6 м	нет	С		
	*Перепад высот бордюров, ботоновых камней вдоль эксплуатируемых газонов и озелененных площадок, примыкающих к путям пешеходного движения	$< 0,025$ м	нет	К, С, О		
	*Высота бордюров по краям пешеходных путей	$> 0,05$ м	0,15м	К, С, О		
	*Места отдыха	наличие	нет	К, О		
1.3. Автостоянка и парковка для посетителей (при наличии)						
НЕТ						

1.4. Лестница наружная						
	Ширина лестничных маршей	$\geq 1,35$ м	4м	О, С		
	Марш лестницы между площадками	3-12 ступеней	8	О, С		
	Единообразная геометрия ступеней	наличие	да	О, С		
	Высота подступенка	0,12 - 0,15 м	0,13м	О, С		
	Ширина проступей	0,35 - 0,4 м	0,36м	О, С		
	Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие	нет	С		
	Расстояние до кромки ступени тактильной полосы перед маршем вверху и внизу шириной 0,3-0,5 м	$\geq 0,8 - 0,9$ м	нет	С		
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	нет	О, С		
	Поручни с двух сторон:	наличие	есть	О,С		
	Расстояние между поручнями	$\geq 1,0$ м	4м	О, С		
	- высота поручней	0,9 м	0,98м	О		
	не травмирующие завершения поручней	наличие	есть	О		
	Завершающие горизонтальные зчасти поручней	$\geq 0,3$ м	0,20м	О, С		
1.5. Пандус на рельефе НЕТ						

2.ВХОДНАЯ ГРУППА (для доступа в зону оказания услуги)

№ помеще ний по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория для которых установлен норматив		

1	2	3	4	5	6	7
2.1. Крыльцо или входная площадка						
	Высота площадки	справочно	0,5м			
	Габариты площадки без пандуса: ширина X глубина	≥1,4 x 2 м или 1,5 x 1,85 м	1,5x2,5м	О, С		
	Габариты площадки с пандусом: ширина X глубина	≥2,2 x 2,2 м	1,5x2,5м	К		
	Поручни (ограждение) при высоте площадки более 45 см (за исключением площадок с трехсторонними лестницами)	наличие	есть	К, О, С		
	*Навес	наличие	нет	К, О		
	Водоотвод (решетка или уклон к открытой стороне площадки, навес)	наличие	есть	К, О, С		
	Информация об объекте	наличие	нет	Г		
	Система вызова помощи	наличие	нет	К		
2.2. Открытая лестница НЕТ						
2.3. Пандус наружный наличие						
	Ширина марша	≥1,0 м	1,1м	К		
	Угол уклона	≤5 °	6°	К		
	Высота подъема одного марша (максимальная)	≤0,8 м	0,4м	К		
	Поручни с двух сторон:	наличие	есть	К, О		
	- расстояние между поручнями	0,9-1,0 м	1,1м	К, О		
	- на высоте (нижний поручень)	0,7 м	0,7м	К		
	- *на высоте (верхний поручень)	0,9 м	0,9м	О		

	- не травмирующие окончания поручней	наличие	есть	К, О		
	Завершающие горизонтальные части поручней	$\geq 0,3$ м	0,25м	К, О		
	площадка на горизонтальном участке пандуса:	наличие	есть	К		
	в верхнем окончании пандуса	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	1,5x2,5м	К		
	- промежуточная площадка при прямом пути движения (при высоте пандуса более 0,8 м)	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	нет	К		
	- промежуточная площадка на повороте пути движения	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	нет	К		
	В нижнем окончании пандуса	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	1,4x1,5м	К		
	Колесоотбойники высотой не менее 0,1 м по продольным открытым краям маршей и на горизонтальных площадках	наличие	нет	К, О		
	Нескользящее покрытие	наличие	есть	К, О		
	Наружный подъемник (при отсутствии пандуса) вертикальный (В), наклонный (Н)	наличие	нет	К		
	*Звуковой маяк у входа	наличие	нет	С		
	Световой маяк у входа	наличие	нет	Г		
2.4. Тамбур						
	Габариты: глубина X ширина	$\geq 2,3 \times 1,5$ м При реконструкции (1,5 -1, 8) x 2 м	1,75x2,20м	К		
	Двери распашные (Р), автоматические раздвижные (А)	наличие	Р	К, О		
	- ширина дверного проема в свету	$\geq 1,2$ м, при	1,2м	К, О		

		реконструкции ≥0,9 м				
	- высота порога наружного, внутреннего	<u>Каждого</u> <u>элемента</u> < 0,014 м, общая высота ≤ 0,028 м	0,05м	К		
	Контрастная маркировка прозрачных дверных проемов	<u>наличие</u>	нет	С		

3. ПУТИ ДВИЖЕНИЯ НА ОБЪЕКТЕ (для доступа в зону оказания услуги)

№ помеще ний по плану БТИ	Наименование элементов объекта		Фактическая величина, наличие	Категория для которых установлен норматив	Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
3.1. Лестница на уровень 1-го этажа						
	*Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие	нет	С		
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	нет	О, С		
	Поручни с двух сторон:	наличие	нет	О, С		
	- на высоте	0,9 м	-	О, С		
	- не травмирующее завершения поручней	наличие	-	О, С		
	- завершающие горизонтальные части поручней	≥ 0,3 м	-	О, С		

3.2. Пандус внутренний к лестнице на уровень 1-го этажа

Ширина марша	> 1,0 м	1,2м	К		
Угол уклона	< 5 °	7°	К		
Разворотные площадки внизу,верху	> 1,5 x 1,5 м	1,5X1,70	К		
Поручни с двух сторон:	наличие	нет	К, О		
- на высоте (нижний поручень)	0,7 м	нет	К		
- *на высоте (верхний поручень)	0,9 м	нет	О		
- завершающие горизонтальные части поручней	> 0,3 м	0,2	К		
- не травмирующие завершения поручней	наличие	есть	К, О		
*Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	наличие	нет	К		
Пандус переносной (при отсутствии стационарного)	наличие	есть	К		
Подъемник для инвалидов (при отсутствии пандуса):	наличие	нет			
- стационарный	наличие	-	К		
- мобильный	наличие	-	К		

3.3. Коридоры/холлы

Ширина полосы движения	\geq 1,2 м	1,3м	К		
Разворотные площадки	\geq 1,5 x 1,5 м	1,5x1,3м	К		
Контрольно-пропускные устройства и турникеты шириной в свету	\geq 1,0 м	нет	К,О		
Указатели направления движения, входа, выхода	наличие	нет	К, Г		
*Пиктограммы (доступность, вход, выход)	наличие	нет	К, Г	установка	
*Речевые информаторы и маяки	наличие	нет	С		

	*Экраны, текстовые табло для дублирования звуковой информации	наличие	нет	Г		
	*Аудиовизуальные информационно-справочные системы	наличие	нет	Г		
	*Тактильная схема	наличие	нет	С		
	*Место отдыха и ожидания (не реже, чем через 25 м):	наличие	нет	К, О, С, Г		
	- для лиц с нарушениями ОДА (О): глубина зоны сидения не менее 1,2 м	≥ 1 на этаж	нет	О		
	- для колясочников: глубина 1,5 м, ширина 0,9 м	≥ 1 на этаж	нет	К		
	Навесное оборудование , выступ в зону движения	$\leq 0,1$ м	нет	С		
	*Рифленая и/ или контрастно окрашенная полоса на участках пола перед поворотом и дверями, ширина	0,6 м	нет	С	создание	
	Опорные устройства	наличие	нет	О, С		
	Контрастная маркировка дверных проемов	наличие	нет	С	создание	
3.4. Лестница, перепады высот на этажах (в коридорах) НЕТ (не требуется)						
3.5. Пандус внутренний на этаже НЕТ (не требуется)						
3.6. Лестница межэтажная (в зону оказания услуги)						
	*Рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверху и внизу (ширина 0,3 м)	0,6 м	нет	С	создание	
	Ширина тактильной полосы перед лестничным маршем	0,3-0,5 м	нет	С		
	Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие	нет	С	установка	
	*Бортики по боковым краям ступеней, не	наличие	нет	О, С		

	примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м					
	Поручни непрерывные с двух сторон:	наличие	есть	О, С		
	- на высоте	0,9 м	1,2м	О, С		
	- не травмирующие завершения поручней	наличие	есть	О, С		
	завершающие горизонтальные части поручней вверху, внизу	≥ 0,3 м	0,12м	С	замена	
	Цифровые контрастные обозначения этажа	наличие	нет	С		
	- *указатели номера этажа на поручне тактильные	наличие	нет	С		
	Лестница № (вкладка при наличии других лестниц)	наличие	нет			
3.7. Лифт пассажирский НЕТ						

4. ЗОНА ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (в зависимости от сферы деятельности)

№ помеще ний по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория для которых установлен норматив	Рекоменду емые мероприят ия по адаптаци и : установка, создание, ремонт, замена, реконстру кция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
4.1. Обслуживание через окно/прилавок НЕТ						
4.2. Обслуживание в кабинете №						

	Ширина проема двери в свету:	$\geq 0,9$ м	1,2м	К		
	*Высота порога	наличие	0,05м	К, О		
	*Информация тактильная	наличие	нет	С		
	Информация визуальная контрастная:	наличие	нет	К, О, С, Г		
	-* размещение на высоте	$\leq 1,8$ м		К		
	-*высота прописных букв	$\geq 0,025$ м		С		
	Габариты зоны сидения-глубина	$\geq 1,2$ м		О		
	Зона для кресла-коляски	$\geq 1,5 \times 1,5$ м		К		
	Стол с высотой рабочей поверхности	0,7 - 0,8 м		К, О		
Вкладка при необходимости описания нескольких кабинетов						
4.3. Обслуживание с перемещением № НЕТ						
4.4. Кабина индивидуального обслуживания № НЕТ						
4.5. Зал (с фиксированными местами зрительный, читальный, ожидания и пр. вместимостью более 50 мест) НЕТ						

5. САНИТАРНО-БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

№ помеще ний по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория для которых установлен норматив	Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
5.1. Санузел для посетителей						

	Санузел	наличие	есть			
5.2. Санузел для инвалидов НЕТ						

6. СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИИ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ НА ОБЪЕКТЕ

№ помеще ний по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория для которых установлен норматив	Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Визуальные средства информации о предоставлении услуги	наличие	есть	К, О, Г, С		Информацию продублировать с использованием шрифта Брайля
	Надписи:	наличие	есть	К, О, Г, С		
	размещение на высоте	$\geq 1,5$ м и $\leq 4,5$ м	1,8м	К, О, Г, С		
	высота прописных букв	$\geq 0,075$ м	0,045м	К, О, Г, С		
	освещенность	наличие	есть	К, О, Г, С		
	Указатели, пиктограммы	наличие	нет	К, О, Г, С	установка	
	размещение на высоте	1,3 – 1,4 м		К, О, Г, С		
	высота прописных букв	$\geq 0,075$ м		К, О, Г, С		
	освещенность	наличие	есть	К, О, Г, С		
	Тактильные средства информации о предоставлении услуги с цифрами, буквами по Брайлю	наличие	нет	С		

	высота размещения	1,3 – 1,4 м	нет	С		
	маркировка кабинетов приема со стороны ручки	наличие	есть	С		
	на кнопках управления лифта	наличие	нет	С		
	на кабинах санитарно-бытовых помещений	наличие	нет	С	установка	
	Текстофоны (текстовые телефоны) Текстовые средства связи, в т.ч. с бегущей строкой», факсимильные аппараты	Наличие (не менее 1шт)	нет	Г		
	Телефоны с усилителем звука и увеличенными тактильными клавишами	Наличие (не менее 1шт)	нет	С, Г		
	Таксофон: с автоматическим перемещением аппарата по высоте (АВ)	наличие	нет	К		
	Речевые информаторы и маяки	наличие	нет	С		
	Звуковой маяк у входа (динамик с радиотрансляцией) с зоной слышимости до 5м	наличие	нет	С		
	Световые текстовые табло для вывода оперативной операции	наличие	нет	Г, С		
	Малогабаритные аудиовизуальные информационно-справочные системы	наличие	нет	К, С, О, Г		
	*Индукционная система	наличие	нет	Г		
	стационарная	наличие	нет	Г		
	переносная	наличие	нет	Г		

7. ВЫВОДЫ

Зона 1. «Территория прилегающая к объекту» - установить: информацию об объекте доступной для всех категории инвалидов.

Зона 2. «Входная группа» - установить беспроводную систему вызовов помощи с учредителем; контрастная маркировка прозрачных дверей.

Зона 3. «Пути движения на объекте» - установить: пиктограмму (доступность, вход, выход); контрастно окрашенные полосы на участках пола перед поворотом и дверями; контрастную маркировку дверных проёмов; тактильные полосы перед лестничным маршем вверху и внизу шириной 0,6 м; контрастную маркировку крайних ступеней.

Зона 4. «Зона оказания услуги» - не требуется.

Зона 5. « Санитарно-бытовые помещения» - обустроить санузлы для инвалидов; установить знаки доступности помещения; тревожную сигнализацию; тактильную маркировку санузла.

Зона 6. « Средства информации и телекоммуникации на объекте» - установить: визуальные средства информации о представлении услуги; продублировать шрифтом Брайля или рельефными буквами и цифрами с высотой рельефа не менее 0,8 мм; звуковой и световой маяки; беспроводную систему вызовом помощи с усилителем.

«Представитель рабочей группы»

(должность)

()

подпись (фамилия, и.о)

Дата заполнения

« _____ » _____ 20__ г.

Представитель организации

(должность)

(Сапуков Х.А.)

(подпись) М.П. (фамилия, и.о.)

Дата заполнения

« _____ » _____ 20__ г.

Приложения

1.

2.

3.

Принятые сокращения категорий лиц с ограничениями жизнедеятельности (МГН): Г — люди, не имеющие ограничений по мобильности, в т.ч. с дефектами слуха; С — немощные люди, мобильность которых снижена из-за старения организма (инвалиды по старости); инвалиды на протезах; инвалиды с недостатками зрения, пользующиеся белой тростью; люди с психическими отклонениями; О — инвалиды, использующие при движении дополнительные опоры (костыли, палки); К- инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках, приводимых в движение вручную. («СП 59.13330.2012. Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001», утвержденный приказом Минрегиона России от 27.12.2011 № 605)